

**Titel:** CE Konformitätserklärung - KINETROL LTD.

**APPROVED ELECTRICAL EQUIPMENT**

Kinetrol erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die unten aufgeführten Produkte den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/34/EU entsprechen. (ATEX-Richtlinie über die Konvergenz der EU-Rechtsvorschriften für explosionsgeschützte Geräte)

<b>Produkt</b>	<b>Benannte Stelle</b>	<b>Konformität, Ref. Dokumentation</b>	<b>Benannte Norm</b>
*ULS-Endschaltermodul Typ -003	Intertek Testing & Certification Ltd. Leatherhead Surrey KT22 7SB,UK	ITS 03ATEX31060 & ITS 03ATEX31060/1	EN 60079-0:2006 EN 60079-1:2007 EN 60079-7:2007
* ULS-Endschaltermodul Typ -001und -009		ITS 03ATEX21478X Issue 2	EN 60079-0:2012 EN 60079-11:2012
AP-Stellungsregler	Baseefa Ltd. Rockhead Business Park Standen Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ, UK	Baseefa 02ATEX0197/1 & Baseefa 02ATEX0197/2	EN 60079-0:2009 EN 60079-11:2007 EN 13463-1:2009
EL-Stellungsregler		Baseefa 03ATEX0098 Issue 4	EN 60079-0:2012 +A11:2013 EN 60079-11:2012
XLS-Endschaltermodul	Baseefa Ltd. Rockhead Business Park Standen Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ, UK	Baseefa07ATEX0085/1	EN 60079-0:2006 EN 60079-1:2004 IEC 61241-0:2006 IEC 61241-1:2004

Alle Produkte, die mit “\*” gekennzeichnet sind, wurden durch KINETROL selbst auf Einhaltung der Forderungen nach der EN 60079 geprüft und bewertet (siehe Bericht KTR 137 Ausgabe B)

Qualitätssicherungsvereinbarung Nr: SIRA 02ATEX M166 (gültig bis 30. März 2020).  
Andere anwendbare Richtlinien: 06/42/EC 14/30/EU



R.C.Chapman  
Engineering Manager  
For & on behalf of Kinetrol Ltd

Issue V	Signed T.L.	Date 11.12.17	<b>KINETROL</b> Trading Estate Farnham Surrey GU9 9NU England	Doc.No. TD 151-3
				Page 1 of 1